

Федеральная служба  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

Предписание  
должностного лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№750

«26» 12. 2016 г.

Место выдачи предписания: г. Таганрог Б. Проспект, 16а (фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, М-Курганском, Куйбышевском районах выдавшего предписание:

Наконечная Галина Александровна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

Предписание выдано: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 102 Ростовская область г. Таганрог, ул. Ломоносова 55/1

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке: изношено технологическое оборудование (терморегуляторы 2 духовых шкафов не функционируют), изношено покрытие стола (вспомогательного для охлаждения 3 блюд), (нарушение устранено в ходе проверки приобретены и установлены новые терморегуляторы); рекомендуемые суточные наборы продуктов выполнены за сентябрь 2016г. по макаронным изделиям-60%, по муке-33%; по кондитерским изделиям на 33%; за октябрь 2016г. по макаронным изделиям- на 56%, по муке на 33% по крупам на 39% по кондитерским изделиям на 34%; за ноябрь 2016г. - макаронным изделиям на 61 %, по муке на 50%, кондитерским изделиям на 26 %; в буфетных группах мойки в месте присоединения каждой моечной ванны к канализации отсутствует воздушный разрыв от верха приемной воронки, выше сифонных устройств, что является нарушением ст. 11,28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ от 30.03.99г, п. 13.1,13.3,13.6,13.9,15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"(нужное подчеркнуть)

**предлагаю:**

1. Привести покрытие вспомогательного стола для охлаждения 3 блюд в соответствие п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 Срок- 20.12.2017г.
2. Привести рекомендуемые суточные наборы продуктов в соответствии п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" Срок- 20.12.2017г.
3. Оборудовать мойки буфетных групп воздушным разрывом в месте присоединения каждой моечной ванны к канализации в соответствии п. 13.6,13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 Срок- 20.12.2017г. (требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении

предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 20.12.2017г.,  
указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:

частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Наконечная Галина Александровна  
специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Ростовской области  
в г. Таганроге, Неклиновском,  
Матвеево-Курганском,  
Куйбышевском районах  
(ФИО, должность)

(подпись)

Предписание получил: «26» 12 2016 г.

заведующий МБДОУ ДС № 102

Фесенко Наталья Юрьевна

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по адресу: \_\_\_\_\_