



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Таганрогский территориальный отдел по государственному энергетическому надзору

ПРЕДПИСАНИЕ

проверки соблюдения требований законодательства об энергобезопасности

№ 112-254-31/П

“ 23 ” декабря 2016г. 16ч 30мин. ”

(дата и время составления акта)

Ростовская область, г.Таганрог, ул.Ломоносова, 55/1.

(место составления)

На основании распоряжения (приказа) Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.12 2016 г. № 9044/Р о проведении плановой выездной проверки

в период с “ 21 ” 12. 2016г. по “ 23 ” 12. 20 16 г. должностными лицами

(дата и время проведения проверки)

Северо-Кавказского управления в составе:

Одинцова Владимира Алексеевича Государственный инспектор Таганрогского территориального отдела по государственному энергетическому надзору

в присутствии: *Фесенко Натальи Юрьевны, заведующего*

(фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица)

проведена плановая выездная проверка *Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения “Детский сад № 102 ”,*

Ростовская область г. Таганрог, ул.Чехова, ул.Ломоносова, 55/1.

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, место проведения мероприятия)

1. Сведения о результатах плановой (плановой) выездной (документарной) проверки соблюдения *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад № 102 ”*

(полное наименование юридического лица)

требований действующего законодательства, в том числе о выявленных и устраненных в ходе проверки нарушениях, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений.

Ответственность за совершение выявленных нарушений возлагается на: *заведующего, Фесенко Н.Ю.*

2. В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований действующего законодательства:

№ п/п	Конкретное описание выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Назначение ответственного за электрохозяйство оформлено с нарушением требований Правил...	ПТЭЭП, п.1.4.29	28.02.2017г.
2.	Не проведено техническое обслуживание электроустановки (отсутствуют акты выполненных работ).	ПТЭЭП, п.п.1.6.1, 1.8.2	28.02.2017г.
3.	Не составлен перечень технической документации.	ПТЭЭП, п.п.1.8.2,	28.02.2017г.

	ликвидации аварий.		
4.	Не определен порядок снятия показаний электросчетчиков. Не определен порядок выдачи и возврата ключей от электроустановок. Нет инструкции о порядке снятия показаний электросчетчиков расположенных в ВРУ-0,4кВ.	ПТЭЭП, п.1.7.2, ПОТЭУ, п.3.13	28.02.2017г.
5.	Электрооборудование, по истечении срока службы, не подвергнуто техническому освидетельствованию с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации.	ПТЭЭП, п.1.6.7	28.02.2017г.
6.	Отсутствует общая схема электроснабжения на вводно-распределительном устройстве 0,4кВ.	ПТЭЭП, п.1.8.2	28.02.2017г.
7.	Для электропитов однолинейные схемы электрических соединений не утверждены 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство учреждения.	ПТЭЭП, п.1.5.18	28.02.2017г.

На основании Федерального закона 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) (ссылка на нормативно правовые акты, являющиеся основанием выдачи обязательного к исполнению предписания) и муниципального контроля», в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 15.03.2017г. направить заместителю руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора, по адресу: 344029, г.Ростов-на-Дону, ул.Селиванова,66, уведомление об исполнении предписания.
(наименование органа, издавшего документ о проведении проверки, почтовый адрес)

Предписание выдали (выдал)



(подпись)

Одинцов В.А.
(расшифровка подписи)

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на руки получен. Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный предприниматель

Фесенко Н.Ю.
(Ф.И.О.)

(подпись)

23.12.2016г.
(дата)

От ознакомления с актом-предписанием Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуального предпринимателя отказался

(Ф.И.О. должностного лица)

(подпись)

(дата)